

PRIMJEDBE JAVNIH PREDUZEĆA

DUP "Jasikovac polje"-prva faza realizacije

INVESTITOR Opština Berane

OBRAĐIVAČ "Arhiplan CG", d.o.o.Podgorica

Broj	Podnosičac primjedbe	Sadržaj primjedbe	Odgovor Obradivača
1	EPCG	<p>Na strani 17 u dijelu Elektroenergetika-postojeće stanje u zadnjem pasusu rečenica "Kroz zahvat plana prolazi jedan 10kV dalekovod" mijenja se i glasi "Kroz zahvat plana prolazi dalekovod 35kV koji ide od TS 35/10 kV "Berane 1" do TS 35/6,3 kV "Energana". Nakon obilaska terena konstatovano je da nije u pitanju 10kV dalekovod već 35kV dalekovod koji vodi prema fabrici "Nova Beranka".</p> <p>Na strani 18 u dijelu Elektroenergetika-ukupno vršo opterećenje područja u zadnjem pasusu navedeno je " da se napajanje električnom energijom planira iz nekih od postojećih trafostanica 10/0,4kV koje su u blizini obrađene lokacije prema uslovima nadležne ED Berane. U ovom dijelu je potrebno naveti da prema zakonu i procedurama EPCG A,D Nikšić , ako zbog nedostatka kapaciteta ili tehničkih ograničenja nije moguće priključenje objekta korisnika sistema na distributivni sistem električne energije i u slučaju da je planom razvoja distributivnog sistema nije predviđena izgradnja potrebine infrastrukture ili je planirana za kasniji period korisnik sistema-investitor može o svom trošku da izgradi infrastrukturu za priključenje, što znači da će izgradnju te buduće TS 10/0,4 kV koja je planirana finansirati investitor.</p> <p>Na strani 18 u dijelu Elektroenergetika-visokonaponska mreža u prvoj rečenici je potrebno navesti da se ovdje govorи o dalekovodu 35kV a ne kako je napisano 10kV. Takođe u skladu sa ovom promjenom potrebno navesti i odredbe navedene pravilnika o minimalnoj sigurnosnoj horizontalnoj daljenosti i siguronosnoj visini objekata od vodova pod naponom za napone 35kV.</p> <p>Na strani 19 su dijelu Elektroenergetika –visokonaponska mreža planirano je da se kablira dalekovod 10kV u zahvatu plana i izmjesti na ivici trotora i zelene površine. Kabliranjem dijela navedenog dalekovoda oslobođa se površina građevinskog zemljišta u zahvatu plana. Obzirom da iznad predmetnih parcela ne prolazi 10kV već 35kV dalekovod, u Nacrtu DUP-a treba ispraviti činjenično stanje i sve aktivnosti koje se na njega odnose.</p>	<p>Primjedba se prihvata. Postupite se po svim primjedbama i korekcije će se uvrstiti u Predlog plana.</p>

**Odgovore sastavio
Slobodan Medenica dipl.ing.el.**

Decembar,2015

Izvršni direktor

Rade Dimitrov, dipl.ing.građ.

